

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17686.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 18735, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Осипов А.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1716.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17686.2-Б,С-2023


Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 18735, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали  
 код образца: 17686.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Исследования проводили:


Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.		

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Ананд А.А.		

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 17687.2 от 13.09.2023**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 18748, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Осипов А.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1716.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17687.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 18748, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали  
 код образца: 17687.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17688.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 2542, Кировская область, Малмыжский район, д. Пивоварово
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Артамонов В.М.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1719.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17688.2-Б,С-2023


Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Артезианская скважина № 2542, Кировская область, Малмыжский район, д. Пивоварово  
код образца: 17688.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	14	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17689.2 от 13.09.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 2025, Кировская область, Малмыжский район, д. Порез
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Артамонов В.М.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1719.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17689.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 2025, Кировская область, Малмыжский район, д. Порез  
 код образца: 17689.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

**Примечание:**

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023




**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17690.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 5005, Кировская область, Малмыжский район, д. Пукшинерь
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Артамонов В.М.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1719.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17690.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 5005, Кировская область, Малмыжский район, д. Пукшинерь  
 код образца: 17690.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадио отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17691.2 от 13.09.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода источников нецентрализованного водоснабжения
- 4. Место отбора:**  
Родник № 2 Кировская область, Малмыжский район, с. Аджим
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР Гатауллин Т.К.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1718.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17691.2-Б,С-2023

Вода источников нецентрализованного водоснабжения  
Родник № 2 Кировская область, Малмыжский район, с. Аджим  
код образца: 17691.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 30	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

#### Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

#### Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434504001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17692.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода источников нецентрализованного водоснабжения
- 4. Место отбора:**  
Родник № 5 Кировская область, Малмыжский район, д. Исаево
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР Гатауллин Т.К.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1718.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17692.2-Б,С-2023

Вода источников нецентрализованного водоснабжения  
Родник № 5 Кировская область, Малмыжский район, д. Исаево  
код образца: 17692.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	30	не более 100	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

#### Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

#### Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17693.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 70764, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Солодянкин Н.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1717.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17693.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 70764, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки  
 код образца: 17693.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17694.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 70765, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Солодянкин Н.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1717.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17694.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 70765, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки  
 код образца: 17694.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.		


**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог Ананд А.А.		

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

**Примечание:**

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17695.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 70766 а, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 08 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Слесарь АВР МУП "Газстрой" Солодянкин Н.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1717.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17695.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
 Артезианская скважина № 70766 а, Кировская область, Малмыжский район, с. Рожки  
 код образца: 17695.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023




### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17696.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, д. Ахпай, ул. Центральная, д. 5
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Загуменов С.Е.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1715.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17696.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, д. Ахпай, ул. Центральная, д. 5  
 код образца: 17696.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17697.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, д. Старый Кокуй, ул. Центральная, д. 27
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Загуменов С.Е.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1715.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17697.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение


Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, д. Старый Кокуй, ул. Центральная, д. 27

код образца: 17697.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.			

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог		Ананд А.А.			

#### Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

#### Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023




### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17698.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, с. Мари Малмыж, ул. Красная, д. 17
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Загуменов С.Е.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1715.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17698.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Водоразборная колонка Кировская область, Малмыжский район, с. Мари Малмыж, ул. Красная, д. 17  
 код образца: 17698.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.			

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог		Ананд А.А.			

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17699.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6158 с. Старый Ноньгерь
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Хашимов Р.Р.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1714.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17699.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 6158 с. Старый Ноньгерь  
 код образца: 17699.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
3	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОКБ	КОЕ/100 см3	1,3	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	27	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

#### Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

#### Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 17700.2 от 13.09.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 3640 с. Старый Бурец, ул. Полевая, д. 3
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 06 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Хашимов Р.Р.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1714.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17700.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 3640 с. Старый Бурец, ул. Полевая, д. 3  
 код образца: 17700.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	32	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17701.2 от 13.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 2463 с. Старый Бурец, ул. Молодежная (вблизи жилого дома № 3)
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Хашимов Р.Р.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1714.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17701.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 2463 с. Старый Бурец, ул. Молодежная (вблизи жилого дома № 3)  
 код образца: 17701.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023      Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	45	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Врач-бактериолог Ананд А.А.			

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М. Еумаров

13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 17702.2 от 13.09.2023**


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 4848 д. Средний Ноныгерь
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Хашимов Р.Р.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1714.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17702.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 4848 д. Средний Ноньгерь  
 код образца: 17702.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	44	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель/руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров

13.09.2023



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17703.2 от 13.09.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
Фактический адрес:  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д.38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6179 д. Кошай
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 08 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Мастер участка Хашимов Р.Р.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1714.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17703.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 6179 д. Кошай  
 код образца: 17703.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	48	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Анаид А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадио отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
13.09.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 17704.2 от 13.09.2023**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Газстрой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Малмыж, ул. Молодежная, д. 38
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 32591, Кировская область, Малмыжский район, п. Плотбище
- 5. Время и дата отбора:**  
11.09.2023 07 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Директор МУП "Газстрой" Хаматов И.В.
- 7. Условия доставки:**  
проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
11.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 15.12.2020 № 3097-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1713.2 от 11.09.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
17704.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:


Артезианская скважина № 32591, Кировская область, Малмыжский район, п. Плотбище

код образца: 17704.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023


Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 13.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОКБ	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Энтерококки	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	50	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Врач-бактериолог Ананд А.А.					

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах