

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001**

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ
Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
А.А. Ананд

12.08.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17511.2 от 12.08.2022**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Заболотских Александр Витальевич
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
Фактический адрес:
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Артезианская скважина Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская
- 5. Время и дата отбора:**
10.08.2022 13 ч. 10 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
10.08.2022 15 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 06.12.2021 № 3538-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1577.2 от 10.08.2022
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
17511.2-Б,С-2022

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Артезианская скважина Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская
код образца: 17511.2-Б,С-2022

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022

Дата окончания исследования: 11.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	pH	единицы pH	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022

Дата окончания исследования: 12.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Шагеева Г.Г.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суслова И.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
А.А. Ананд

12.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17512.2 от 12.08.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Заболотских Александр Витальевич
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
Фактический адрес:
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода источников нецентрализованного водоснабжения
- 4. Место отбора:**
Каптаж родников Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Советская
- 5. Время и дата отбора:**
10.08.2022 13 ч. 20 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
10.08.2022 15 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 06.12.2021 № 3538-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1577.2 от 10.08.2022
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
17512.2-Б,С-2022

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Каптаж родников Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Советская
код образца: 17512.2-Б,С-2022


I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022

Дата окончания исследования: 11.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,2 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 30	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.		


II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022

Дата окончания исследования: 12.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Шареева Г.Г.		

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166



Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
А.А. Ананд

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17513.2 от 12.08.2022

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Заболотских Александр Витальевич
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
Фактический адрес:
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 100 а
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Артезианская скважина Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Заводская
- 5. Время и дата отбора:**
10.08.2022 13 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
10.08.2022 15 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 06.12.2021 № 3538-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1577.2 от 10.08.2022
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
17513.2-Б,С-2022


Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Артезианская скважина Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Заводская
код образца: 17513.2-Б,С-2022

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022


Дата окончания исследования: 11.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.08.2022

Дата окончания исследования: 12.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Шагеева Г.Г.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах